

检验检测报告

TEST REPORT



STFWT202020512

产品名称

Product Name

输水管接头

委托单位

Trust Unit

兴化市金鼎消防器材厂有限公司

生产单位

Manufacturer

兴化市金鼎消防器材厂有限公司

检验检测类别

Test Category

委托送样检验



江苏省特种安全防护产品质量监督检验中心

JIANGSU QUALITY SUPERVISION AND INSPECTION CENTER FOR SPECIAL SAFETY PROTECTION PRODUCTS



扫描全能王 创建

检 验 检 测 报 告

Test Report

STFWT202020512

共 3 页 第 1 页

Page 1 of 3

产品名称 Product Name	输水管接头	规格型号 Specification Type	JDDN300
		商 标 Trademark	鼎盛
委托单位 Trust Unit	兴化市金鼎消防器材厂有限公司	电 话 Tel	13805269235
生产单位 Manufacturer	兴化市金鼎消防器材厂有限公司	样品等级 Sample Grade	—
样品数量 Sample Quantity	2 套	送样日期 Sample Receiving Date	2020-10-26
检验检测类别 Test Category	委托送样检验	批号/货号 Serial Number	—
样品状态 Samples Conditions	符合检测要求		
检验检测及判定依据 Document and Decide Accordance	客户技术要求		
检验检测结论 Test Conclusion	样品经检验，所检项目符合客户技术要求。 签发日期: 2020-10-29 Signature/Date		
备 注 Remarks	本次检测项目不在本中心资质认定能力范围内，检测数据仅作参考，检测项目(2)为目击试验。 本报告检验结论仅对所检项目得出，不代表未经检验的项目或功能符合要求。 本报告仅对来样负责。		

批 准:
Approver

陈敏

审 核:
Examiner

杨森

主 检:
Major tester

丁欣



扫描全能王 创建

检 验 检 测 结 果

Testing Results

STFWT202020512

共 3 页 第 2 页

Page 2 of 3

序号 Serial	检验检测项目 Test Items	单位 Unit	技术要求 Requirement	检验检测结果 Results	单项评价 Individual Judgment
1	外观质量	——	1) 接头表面无结疤、 裂痕及碰伤。 2) 接头表面无毛刺、 锐角倒钝。 3) 橡胶密封圈表面无 气泡。裂口及其他外观 缺陷。	1) 样品接头表面无结 疤、裂痕及碰伤。 2) 样品接头表面无毛 刺、锐角倒钝。 3) 橡胶密封圈表面无气 泡、裂口及其他外观缺 陷。	合 格
2	密封性能	——	接头成对连接后, 在 0.3MPa 水压及公称压 力 1.6MPa 水压下均不 应发生渗漏现象。	将连接好的接头试样装 夹在水压试验台上, 缓 慢均匀升至 0.3MPa, 并保压 2min, 经观察试 验表面无渗透现象, 接 着再缓慢而均匀的升压 到压力 1.6MPa (公称压 力), 并保压 2min, 经观 察试验表面无渗透现 象。(目击试验)	合 格
3	水压强度	——	接头在 1.5 倍公称压力 2.4MPa 水压下, 不应 出现可见裂纹和断裂 现象。接头经水压强度 试验后应能正常操作 使用。	将连接好的接头试样装 夹在水压试验台上, 将 压力缓慢均匀升至压力 2.4MPa (1.5 倍公称压 力) 保压 2min, 无可见 变形及断裂现象, 试验 后可正常操作使用。(目 击试验)	合 格
4	抗跌落性能	——	接头从 1.5m 高处自由 落下 5 次, 应无损坏并 能正常操作使用。	将试验放在试验台架 上, 使试样最低点至底 座距离为 1.5m, 将其自 由落下, 重复 5 次同样 的跌落试验, 经观察样 品表面无损坏现象, 各 部件均能正常操作使 用。	合 格



扫描全能王 创建

检 验 检 测 结 果
Testing Results

STFWT202020512

共 3 页 第 3 页
Page 3 of 3

样 品 图 片



以下空白



扫描全能王 创建

注 意 事 项

- 1、检验检测报告无“检验检测专用章”或检验检测单位公章无效。
- 2、复制检验检测报告未重新加盖检验检测专用章无效。
- 3、检验检测报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 4、检验检测报告涂改无效。

Points For Attention

1. This Report Is Invalid If Without “The Test Special Seal” Or The Official Seal Of The Institute.
2. The Reproduction Is Invalid If Without Being Confirmed By The Test Special Seal.
3. This Report Is Invalid If Without Signature Of The Major Tester And The Examiner And The Approver.
4. This Report Is Invalid If In Any Form By Any Means Altered.

地址：江苏省泰州市高港区临港经济园临港大道 166 号

Add: Lingang Road 166, Lingang Economic Park , Gaogang, Taizhou.Jiangsu

电话 (Tel): 0523-86989959

0523-86989939

邮编 (Post): 225300

网址 (Web): www.jstfzx.com

邮箱 (E-mail): 1735889887@qq.com

监督电话 (Complain Tel): 0523-86989901



扫描全能王 创建